

KEK 電子陽電子入射器における Archiver Appliance の導入

INTRODUCTION OF ARCHIVER APPLIANCE IN KEK ELECTRON POSITRON INJECTOR LINAC

佐武いつか^{#, A)}, 佐藤政則^{A, B)}, 草野史郎^{C)}, 工藤拓弥^{C)}, 櫻井雅哉^{D)}
Itsuka Satake^{#, A)}, Masanori Satoh^{A, B)}, Shiroh Kusano^{C)}, Takuya Kudou^{C)}, Masaya Sakurai^{D)}

^{A)} High Energy Accelerator Organization (KEK), Accelerator Laboratory

^{B)} The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), Department of Accelerator Science

^{C)} Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd

^{D)} Kanto Information Service (KIS)

Abstract

In the KEK electron positron injector linac, electron and positron beams are supplied to four different rings of KEKB electron, positron, PF, PF-AR. For Phase-III operation of SuperKEKB, the injector has upgraded for the 4 rings simultaneous top up injection with low emittance beam and high bunch charge. The control system of the injector linac is developed by using EPICS framework which is a distributed control system widely used. Currently, we store approximately 87,000 data in the archive system. The data collection software is built on CSS archiver, which is a tool for data logging in EPICS control system framework. The number of EPICS PV to be archived and the data size are increasing year by year. For this reason, we are introducing Archiver Appliance, which is expected to read data at high speed performance and reduce the disk space consumption. We started recording PV on both CSS archiver and Archiver Appliance for the data. In this paper, we report on the introduction of Archiver Appliance in injector linac in detail.

1. はじめに

電子陽電子入射器(入射器)は、SuperKEKB (High Energy Ring 及び Low Energy Ring)、放射光施設である PF、PF-AR の下流リングに電子・陽電子ビームを供給する全長約 600m の線形加速器である[1,2]。KEK では、2019年3月より SuperKEKB の Phase III 運転が始まった。入射器では、SuperKEKB、PF、PF-AR、陽電子ダンピングリングの計 5 種類のリング加速器に対して、エネルギーや特性の大きく異なるビームを高速で切り替えながら制御する同時入射が成功した(Fig. 1)。最終的には、さらに高精度の安定したビームが求められている。

入射器では、様々な制御機器の状態や変化を監視、




Figure 1: Schematic layout of KEK e⁺/e⁻ Linac and related accelerators.

記録するためのアーカイブシステムとして、2011 年から Control System Studio[3,4](CSS) Archiver を運用している。これまで、加速器の性能向上に伴ってアーカイブの対象となる制御点及びデータサイズは毎年増加しており、現在の制御点は約9万点である。そこで、データ読み出しの高速化やディスク消費量の軽減が期待される Archiver Appliance の導入を検討することとした。2019年4月から CSS archiver と Archiver Appliance の両方で PV の記録を始めた。本稿では、Archiver Appliance 導入と運用状況について報告する。

2. 入射器の現状システム

2.1 CSS Archiver の概要

KEK 加速器では、Experimental Physics and Industrial Control System (EPICS) [5]と呼ばれる制御システムソフトウェアフレームワークを使用して、加速器の運転制御を行っている。CSS は、EPICS および Eclipse を基盤に DESY で開発が開始された、加速器などの大規模制御システムを操作や監視するための制御システムツール群で、Linux や Windows、Macintosh などの複数の OS 上で動作可能である。また、CSS には加速器制御のためのツールが豊富にあり、データ収集ツールや GUI、アラームシステムなどの様々な機能が組み込まれている。データ収集ソフトウェアは、CSS archiver で構築されている[6]。Figure 2 に、CSS archiver のシステム概要を示す。

[#] Itsuka.satake@kek.jp




Figure 2: Schematic view of CSS Archiver of the KEK injector linac.




Figure 3: Screenshot of CSS Archive Viewer of the KEK injector linac.

CSS Archiver は、EPICS 通信プロトコルである Channel Access を介して情報を収集する Archive Engine とリレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) である PostgreSQL で構成されている。Archive Engine は EPICS PV のデータを収集し、サンプリングした PV の値とタイムスタンプを PostgreSQL に記録している。データベース上にある CSS archiver 情報は、AMFPHP を用いた Web アプリケーションにより表示している。この Viewer は、Adobe Flash Player が動作する環境であれば、OS の種類によらず表示可能である (Fig. 3)。

2.2 CSS Archiver の問題点

RDBMS である PostgreSQL を運用する中で、データベースサイズはさらに肥大化し、読み出し速度の低下が見られるようになった。データ容量が大きいと、長期間のデータを Web Viewer アプリケーションで表示するのに時間がかかってしまう。そのため、読み出し速度の高速化や利便性の向上が期待できる別の新たなアーカイブシステムの導入を検討することになった。

3. Archiver Appliance の導入

3.1 Archiver Appliance の概要

Archiver Appliance[7,8]は、クラスタ化による拡張性を持ち、短期、中期、長期データ保存用に異なる記憶媒体を使い分けることが可能である (Ramdisk, SSD, SAN など)、Apache Tomcat[9]を用いた Java Servlet である。また、ブラウザを用いたシステム管理・監視機能をもつ管理インターフェイスや Python を用いた処理スクリプトなどが用意されている。Servlet にはデータを収集するものと、データを読み出す機能のものがある。前者は CSS Archiver と同様に Engine と呼ばれ、PV のデータを監視し、データをサンプリングして、PV の値とタイムスタンプをディスクに書き込む。データは、Google Protocol Buffers[10]を用いたバイナリファイルとして記録される。また、PV ごとに (指定された文字で区切られた) 異なるディレクトリを作成し、データファイルを短期、中期、長期データ保存用に分割することで、データをより高速に読み出している。後者はデータの retrieval 用で、クライアントとの通信には HTTP を用いる。JSON や CSV、MAT などのフォーマットでのデータ取得も可能である。データを表示するクライアントには、CSS ツール群の一部である Data Browser (バージョン 4.3 以降)や Java Archive Viewer が利用可能である。しかし、使用する端末へ

Table 1: Specifications of Server

Server	HP DL380 Gen10
Cores of processor	6 cores
Memory size	148 GB
Storage	26 TB




Figure 4: Schematic view of Archiver Appliance of the KEK injector linac.




Figure 5: Screenshot of Management GUI Interface of Archiver Appliance.




Figure 6: Screenshot of Archiver Appliance viewer.

当該ソフトウェアをインストールする必要があるため利便性に乏しく、入射器内ではあまり使用されていない。入射器では、Archiver Appliance 用にサーバを1台用意し(Table 1)、2019年4月よりCSS Archiver に登録されているほとんどのPVについて、Archiver Appliance によるアーカイブを開始した。Figure 4 に、Archiver Appliance のシステム概要を示す。現在も継続してデータをアーカイブしており、数か月の間安定して運用できている。Figure 5 に、Archiver Appliance の Web ブラウザ上の管理画面、Figure 6 に管理画面内の Viewer を示す。

3.2 Archiver Appliance 導入時の問題と対処

Archiver Appliance の管理画面(管理用 webapp)より、Channel Archiver の設定からアーカイブするレコードを import できる。Channel Archiver の xml ファイルを用い

て、PV のアーカイブを開始した。しかしながら、約 10 万個の PV のうち一部は登録できなかった。それらの PV が登録できなかった問題と、その対処について以下に示す。Archiver Appliance のソースには、Business Process Logics (BPL)と呼ばれる API を利用したサンプルプログラム(Python)が用意されているため、これらを使用した。

- エイリアス名をもつ PV

アーカイブできなかった PV のうち 7 個の PV は、BELLE2 から SuperKEKB の CA-Gateway を介し、入射器が SuperKEKB から読み出す PV であった。これらの PV はエイリアス名が設定されていた。Archiver Appliance では default でエイリアス PV 名でなく、正式 PV 名でアーカイブしようとするため、設定を変更する必要があった。Archiver Appliance 管理用 MySQL のテーブルでは、pvName と realName が異なって登録される。そのため、以下の対処を行った。

PV の登録直後に skipAliasCheck という API を呼び出すと、alias のチェックが省略されることになり、skipAliasCheck というユーザーパラメータが true になる。この変更により、本名でアーカイブしないように設定される。

- 現在はアーカイブしていない過去の PV

アーカイブできなかった PV のうち約 2 万個の PV は、現在データをアーカイブしていないが、過去にアーカイブしており、過去データ保持及び読み出しのために残している PV であった。JSON で記述した PV 名、override または createnew を指定した putPVTypeInfo を呼び出す Python スクリプトを用いて、登録を実施した。試験的に 5 つの PV に対して、Quick chart や CSS DataBrowser など過去データの読み出しを確認した。これらの PV は現在 Paused とした。PVDetails が正しく表示されないが、これは PVTypeInfo の指定範囲による影響だと思われる。引き続き、残りの PV に対しても登録を行う予定である。

Archiver Appliance のサーバ上で caget できる 4 つの PV について、まだ登録できておらず、現在原因を調査中である。現在 Archiver Appliance でアーカイブしている PV は約 87000 個である。Archiver Appliance のログ設定においては Warning が表示されるよう変更し、アクセスログ設定においては最大保存日数を 1 週間と変更した。

4. アーカイブシステムによるデータサイズとデータ読み出し時間の比較

Archiver Appliance の運用を検討するにあたり、Channel Archiver、CSS Archiver とのデータサイズ及びデータ読み出し時間を比較した。Table 2 は 3 つのアーカイブシステムにおけるデータサイズを示した。CSS Archiver は、Channel Archiver に比べて約 4 倍のディスク消費量であり、一方 Archiver Appliance と比較しても 3 倍以上のディスク消費量であった。Archiver Appliance はディスク消費量の削減に関して、効果が期待できることがわかった。

Table 2: Data Size of Archiver Systems

Archiver name	Data size/year
Archiver Appliance	~ 2.1 TB
CSS Archiver	~ 7.1 TB
Channel Archiver	~ 1.8 TB

Figure 7 は各アーカイブシステムからデータを読み出すのに要する時間の比較である。1Hz あるいは 10Hz で取得している PV のデータについて、1 時間、1 日、1 週間、1 年間分のデータを読み出す時間 (10 個の PV の平均時間) を比較した。Archiver Appliance は、いずれの期間の場合も CSS Archiver と比べてデータ読み出しが高速であった。1 年分のデータの場合、CSS Archiver では約 6 時間かかるが、Archiver Appliance では約 27 秒であり、約 800 倍高速であった。




Figure 7: Benchmark of data retrieval from archive system.

5. まとめと展望

KEK 入射器におけるアーカイブシステムにおいて、データ読み出し速度の向上が期待できる Archiver Appliance の導入を検討するため、現在運用している CSS Archiver との比較をおこなった。データサイズとデータ読み出し速度に関して、両方に効果があることがわかった。現在、Archiver Appliance では登録された PV において、安定してデータをアーカイブできている。

今後は、SuperKEKB 計画の Phase-III 2019 年秋の運転に向けて、CSS Archiver と同様に、Web ブラウザ上で閲覧できる Viewer を用意する必要がある。また、現在取得している全 PV をについて登録を完了させる予定である。当面の間は、CSS Archiver と Archiver Appliance の両アーカイブシステムを運用していく。入射器の各制御機器の状態監視・記録のため、より効率的なシステム、操作性の向上を目指して改良を続けていく。

謝辞

本発表の Archiver Appliance 導入にあたり、山田秀衛氏に大変有益な情報を頂きました。深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] Mitsuo Akemoto *et al.*, Prog. Theor. Exp. Phys. (2013) 03A002.
- [2] R. Zhang *et al.*, “KEK 電子陽電子入射器の現状”, in Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Kyoto, Japan, Jul. 31-Aug. 3, 2019, FSPI003.
- [3] Control System Studio;
<http://cs-studio.sourceforge.net/>
- [4] Control System Studio (CSS) at KEK;
<http://www-linac.kek.jp/cont/epics/css/>
- [5] EPICS;
<http://www.aps.anl.gov/epics/>
- [6] T. Kudou *et al.*, “PRESENT STATUS OF CSS ARCHIVER AT KEK INJECTOR LINAC”, in Proceedings of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Tsuruga, Japan, Aug. 5-7, 2015, WEP113.
- [7] The EPICS Archiver Appliance;
https://slacmshankar.github.io/epicsarchiver_docs/
- [8] S. Yamada *et al.*, “DEPLOYMENT OF ARCHIVER APPLIANCE AT J-PARC MAIN RING”, Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Sapporo, Japan, Aug. 1-3, 2017, WEP100.
- [9] Apache Tomcat;
<http://tomcat.apache.org/>
- [10] Google Protocol Buffers;
<https://developers.google.com/protocol-buffers/>